

Evaluatieformulier ten behoeve van ontruimingsoefening



Vestiging
Opgesteld door
Datum

Science Park Eindhoven 5051, Son en Breugel
Peter Gijsbers (hoofd BHV)
14-12-2021

Aard /doel van de oefening / incident	Standaard ontruimingsoefening uitgevoerd. Via het ontruimingsalarm is om 07:32 het signaal tot ontruimen gegeven. Het betreft de jaarlijkse ontruimingsoefening uit het bedrijfsnoodplan conform het geïntegreerde Maas managementsysteem. Alle pandbewoners en bezoekers zijn verplicht om hieraan mee te werken. Het is een gezamenlijke ontruimingsoefening van de bewoners & bezoekers van: • Apacer Nederland B.V. • BCM Media B.V. • Stanley Security Nederland B.V. • Maas International B.V. (MINL) • Maas International Holding B.V., kantoor houdend bij Maas International		
Betrokken BHV'ers	Uitgevoerd taak	Functie	Naam
	Centrale leiding	Hoofd BHV MINL	Peter Gijsbers
	Calamiteitenteam	BHV MINL	n.v.t.
	Calamiteitenteam	BHV MINL	n.v.t.
	Check ontruimen begane grond	BHV MINL	Martin Knook
	Check ontruimen begane grond	BHV Apacer	Robert Clijssen
	Check ontruimen 1 ^e etage	BHV MINL	Anneloes Rutten
	Check ontruimen 1 ^e etage	BHV MINL	Ilona Verhagen
	Check ontruimen 2 ^e etage	BHV MINL	Arian van Balen
	Check ontruimen 2 ^e etage	NIET BHV-er	Randal Leffelaar
	Verzamelpplaats	Facilitair Manager	Paul Oudenhoven
Betrokken overig	Uitgevoerd taak	Functie	Naam
	Verslaglegging tijdens ontruiming	Observator	Hans Puttenstein
	Noteren ploegen en telefoonbeheer	Hoofd BHV	Peter Gijsbers
	Voorafgaand: - Datum en tijdstip was bij allen bekend. Vanwege Corona is er wel voor gekozen alle BHV'ers voor het alarm samen te laten komen in de Centrale Hal. Hier hebben ze een korte briefing gehad om de ontruiming zeker op eigen veiligheid te letten. Alle BHV'ers zijn hierna opgedeeld in teams . Vanwege corona is het doel van de oefening te testen of men een medewerker van Maas met een BHV-er kan meesturen tijdens een ontruiming. Het motto: 1 BHV-er is geen BHV-er wordt op deze manier aangevuld met een medewerker die gevraagd is aan de oefening deel te nemen. Hierna is het alarm geactiveerd. - BHV van BCM en Stanley ontbrak. Deze waren ook niet op de hoogte gebracht van de oefening omdat anders het doel werd voorbijgestreefd om te ontruimen met een niet-BHV-er onder de ontruimingsploeg Ontruiming: - Hfd BHV liet alarm activeren door Paul Oudenhoven - Er hoefde geen controle te worden uitgevoerd op het BMI daar de oefening gecoördineerd in gang is gezet. - Alle BHV'ers waren reeds in de Centrale Hal. - Er is geen Calamiteiten team weggestuurd voor onderzoek oorzaak alarm - 2 BHV'ers zijn naar de 2^e etage gestuurd - 2 BHV'ers zijn naar de 1^e etage gestuurd - 2 BHV'ers zijn begane grond - 1 BHV'ers is naar Verzamelpplaats gestuurd met opdracht te zorgen dat niemand het pand zou betreden gezien het tijdstip van de oefening - Het gebouw werd langzaam door de medewerkers van de begane grond verlaten. - De medewerkers en bezoekers verzamelden zich op onze verzamelpplaats voor de fietsenstalling		

	- BHV'ers 1^e etage melden Stanley vleugel gecontroleerd. Zij worden doorgestuurd naar BCM vleugel - BHV'ers 2^e etage melden 2^e etage gereed. Zij worden naar BGG doorgestuurd voor controle ronde in Kantoortuin en werkplaats. - BHV'ers begane Grond melden Apacer vleugel gecontroleerd. Zij worden doorgestuurd naar het grote magazijn - BHV'ers 1^e etage melden ook BCM vleugel gereed. Deze worden doorgestuurd naar Grote magazijn. - BHV'ers BGG Kantoortuin/Werkplaats melden zich gereed. Zij mogen zich melden in Centrale Hal. - BHV'ers Grote magazijn melden zich gereed. Ook zij worden verzocht zich te melden in de Centrale Hal. - Hoofd-BHV doet oproep naar verzamelplaats dat oefening is beëindigd. De medewerkers en bezoekers mogen het pand weer betreden - Pand wordt veilig gegeven door Hoofd-BHV. Het alarm wordt uitgezet en Brandmeldsysteem wordt weer ingeschakeld Na afloop: - Aan betrokken BHV'ers wordt medegedeeld dat evaluatie deze week via Online Meeting zal plaatsvinden waarbij overige BHV'ers ook worden uitgenodigd - Opstellen van verslag ontruimingsoefening 2021 Borging - Na goedkeuring via Hoofd-BHV gaat verslag naar het managementteam (CEO, CCO en COO). - Van elke oefening van het bedrijfsnoodplan wordt de evaluatie besproken in het managementteam overleg.
Snelheid van handelen:	• Tijd alarmering : 07:32 • Tijd alle bewoners uit het gebouw : 07:35 • Alarm uitgezet na terugkoppeling calamiteitenteam : 07:38 • Buiten omroepen einde van de oefening : 07:38
Communicatie	• Hfd BHV bij de balie. Communicatie verliep via Portofoon
Alarmering	• Extern: niet van toepassing • Intern: via signaal ontruimingsinstallatie
Vrije doorgang van vluchtwegen	• Noodtrappenhuis noordvleugel : vrij • Noodtrappenhuis oostvleugel : vrij • Overige nooduitgangen : vrij
Iedereen daadwerkelijk uit het pand	• Alle medewerkers en bezoekers hadden het pand daadwerkelijk verlaten
Toegankelijkheid pand voor hulpdiensten	• Toegankelijkheid was in orde. Het pand was op tijd leeg. Alle medewerkers kwamen via de Centrale Trap naar beneden. Dit omdat de nooduitgangen niet verlicht zijn. Het pand zou met deze oefening net op tijd ontruimd zijn geweest alvorens de Professionele Hulpdiensten gearriveerd zouden zijn. Deze maken namelijk gebruik van deze centrale trap als ingang voor het pand.
Samenwerking met andere huurders van het gebouw (T/V/B)	• Samenwerking tussen BHV'ers van Maas, Apacer Technology verliep prima.

Brandbestrijdingsmiddelen en EHBO

Meldkast (BMI)	• In orde
Behandeling van slachtoffers	• N.v.t.
Beschikbaarheid van middelen	• EHBO, beschikbaar, niet hoeven toepassen • Blusmiddelen, beschikbaar niet hoeven toepassen • AED, beschikbaar niet hoeven toepassen
Brandblusapparaten	Verschillend data, eerstvolgende

	• Laatste onderhoud : december 2020 • Volgende onderhoud : december 2021 • Blusmiddel vullen : wissel inplannen december 2021
Slanghaspels	• Laatste onderhoud : december 2020 • Volgende onderhoud : december 2021 • Beproeving op de maximale werkdruk (geperst): inplannen December 2022
EHBO	• Laatste controle : januari 2021 • Volgende onderhoud : juli 2022

Overige opmerkingen / tekortkomingen/ continu verbeteren

• Opmerking. Met de wetenschap dat een brand al binnen 3 minuten fel kan woeden, is het pand ditmaal te keurig binnen de tijd ontruimd. Dit komt wellicht ook mede door het aantal medewerkers dat vanwege het tijdstip en Corona op dit moment nog minimaal is.
• Opmerking. Gebleken is dat inzet van een medewerker gekoppeld aan een BHV'er een ideale uitkomst biedt bij ontruiming om in tijde van Corona waarbij ook BHV'ers zo veel mogelijk thuis werken te vervangen.
• Tekortkoming. Het is wel gebleken dat met minder BHV'ers het langer duurt om het pand volledig te controleren. De bezetting van BHV'ers – met ondersteuning door twee niet BHV'ers - was voor deze oefening nog voldoende om het binnen de aanrijtijd van Hulpdiensten te kunnen voltooien. Dit verdient wel de aandacht. Indien met minder dan 6 BHV'ers het pand gecontroleerd moet worden zijn we dus nog bezig met controleronde terwijl de hulpdiensten terplekke komen.
• Tekortkoming. Er is geen verlichting in de nooduitgangen. Hierdoor werden de aanwezige medewerkers op de hoogte gesteld van de oefening zodat zij via de Centrale trap het pand konden verlaten. De verlichting was defect en wordt januari 2022 hersteld.
• Opmerking. Bij vorige oefening zou communicatie met portofoons niet optimaal zijn geweest. Dit keer was ontvangst via portofoon vanuit alle posities naar Hoofd-BHV ruimschoots voldoende. Portofoons worden nu ook maandelijks getest