

Evaluatieformulier ten behoeve van ontruimingsoefening



Vestiging
Opgesteld door
Datum

Science Park Eindhoven 5051, Son en Breugel
Peter Gijsbers (hoofd BHV)
15-12-2023

Aard /doel van de oefening / incident	Standaard ontruimingsoefening uitgevoerd. Via het ontruimingsalarm is om 08:45 het signaal tot ontruimen gegeven. Het betreft de jaarlijkse ontruimingsoefening uit het bedrijfsnoodplan conform de ISO14001:2015, ISO45001:2018 en Blue Book. Alle medewerkers en bezoekers zijn verplicht om hieraan mee te werken. Het is een gezamenlijke ontruimingsoefening van de bewoners & bezoekers van: • Apacer Nederland B.V. • Securitas Technology B.V. (voorheen STANLEY Security B.V.). • BCM Media B.V. • Maas International B.V.		
Betrokken BHV'ers	Uitgevoerd taak	Functie	Naam
	Centrale leiding	Hoofd BHV MINL	P. Gijsbers
	Calamiteitenteam	BHV-Maas	A. Rutten
	Calamiteitenteam	BHV-Stanley	J.F. Janssens
	Check ontruimen begane grond	BHV-Stanley	J.F. Janssens
	Check ontruimen begane grond	BHV Maas	A. Rutten
	Ontruimen Apacer	BHV Apacer	R. Clijssen
	Ontruimen Apacer	BHV Apacer	S. Louer
	Check ontruimen 1 ^e etage	BHV-Maas	M. van Houten
	Check ontruimen 1 ^e etage	BHV-Maas	A. Van Balen
	Check ontruimen 2 ^e etage	BHV Apacer	R. Clijssen
	Check ontruimen 2 ^e etage	BHV-Apacer	S. Louer
Betrokken overig	Uitgevoerd taak	Functie	Naam
	Observator	Purchaser & Manager Facilities	H. Puttenstein
	Alarm activeren	Systeembeheerder (ICT)	E. Latour
De aard van de genomen acties en volgorde van handelen door de BHV	Voorafgaand: - Er werd enkel bij Eric Latour (alarm activeren) en Hans Puttenstein (observering) een kennisgeving gedaan van de oefening Ontruiming: - Hfd BHV liet alarm activeren door Eric Latour - Hfd BHV leest locatie af op beeldscherm BMI en stuurt eerste twee aanwezige BHV'ers naar meldpunt - 2 BHV'ers worden naar gang Apacer gestuurd - 2 BHV'ers worden naar 1^e etage gestuurd - Calamiteitenteam meldt geen bijzonderheden. Op verzoek hfd BHV gaan zij rest BGG controleren - BHV'ers Apacer melden zich gereed, zij worden naar tweede etage gestuurd voor controle - 1 BHV'er Maas duikt op en geeft aan Centrale Magazijn te hebben gecontroleerd en geeft aan geen personen meer aanwezig daar. BHV'er wordt stand-by gehouden door Hfd-BHV - 2 BHV'ers 1^e etage melden etage gereed, zij worden extra naar 2^e etage gestuurd. - BHV'ers begane grond melden zich af bij hfd-BHV. Ook zij worden stand-by gehouden - BHV'ers tweede etage melden zich gezamenlijk af - Hfd-BHV annuleert het alarm op de BMI - Hfd-BHV geeft sein pand veilig, medewerkers mogen het pand weer betreden Na afloop: evaluatie door BHV'ers in de Plantage Borging - Na goedkeuring via Hfd BHV gaat verslag naar de Managing Director.		

	- Van elke oefening van het bedrijfsnoodplan wordt de evaluatie besproken in het managementteam overleg.
Snelheid van handelen:	- Tijd alarmering : 13:57 - Tijd alle bewoners uit het gebouw : 14:01 - Alarm uitgezet na terugkoppeling calamiteitenteam : 14:05 - Buiten omroepen einde van de oefening : 14:06
Communicatie	Hfd BHV bij de balie
Alarmering	- Extern: niet van toepassing - Intern: via signaal ontruimingsinstallatie (BMI)
Vrije doorgang van vluchtwegen	- Noodtrappenhuis noordvleugel : vrije doorgang - Noodtrappenhuis oostvleugel : vrije doorgang - Overige nooduitgangen : vrije doorgang
Iedereen daadwerkelijk uit het pand	ja
Toegankelijkheid pand voor hulpdiensten	Pand was goed toegankelijk voor hulpdiensten
Samenwerking met andere huurders van het gebouw (T/V/B)	Uitstekende samenwerking tussen alle BHV'ers

Brandbestrijdingsmiddelen en EHBO

Meldkast (BMI)	ok
Behandeling van slachtoffers	N.v.t.
Beschikbaarheid van middelen	- EHBO, beschikbaar, niet hoeven toepassen - Blusmiddelen, beschikbaar niet hoeven toepassen - AED, beschikbaar niet hoeven toepassen
Brandblusapparaten	- Laatste onderhoud : jan 2023 - Volgende onderhoud : jan 2024 - Blusmiddel vullen : jan 2027
Slanghaspels	- Laatste onderhoud : jan 2023 - Volgende onderhoud : jan 2024 - Beproeving op de maximale werkdruk (geperst): ...jan 2022
EHBO	- Laatste controle : jan 2023 - Volgende onderhoud : sep 2026
AED	- Laatste onderhoud : ... - Volgende onderhoud : 24-03-2028 - Vervangen batterij : elke 3-6 jaar - Vervangen elektroden : elke 2 of 3 jaar

Overige opmerkingen / tekortkomingen/ continu verbeteren

Tekortkoming. De lift: lift kwam niet naar beneden en bleef ook niet beneden met geopende deur. Gedurende alarm is gebruik van de lift getest en deze bleek gewoon bruikbaar. Actie: Purchaser & Manager Facilities.
Verbeterpunt. BHV-team voor eerste en tweede etage had Porto niet aan. Check dit voor je op ontruimingsronde gaat.
Verbeterpunt. BHV'er stond op afwezig, kwam wel opduiken
Verbeterpunt. BHV'er stond aanwezig maar kwam niet. Was nieuwe BHV'er maar gaf aan nog niet bekend te zijn met de protocollen.
Verbeterpunt. Er is geen BHV'er na ontruiming via de nooduitgang naar buiten gegaan. Er is dus geen check geweest of hier mogelijk slachtoffers zijn gevallen
Verbeterpunt. Nog steeds veel mensen die ontruimen via de centrale hal. Hoe kunnen we dit gaan borgen. Centrale hal en trappenhuis dient vrij te blijven voor hulpdiensten. Deze worden hierdoor onnodig gehinderd in het uitvoeren van hun taken.

Evaluatieformulier ten behoeve van ontruimingsoefening



- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Tekortkoming. Kantoortuin P&C stond vol met dozen. Hierdoor was vanuit 1 zijde de nooduitgang moeilijk bereikbaar. Actie: Opggeruimd en altijd vrijhouden. |
| <ul style="list-style-type: none">• Verbeterpunt. Protocol voor Porto en ontruimen bekijken. Door mogelijk iedere BHV'ers te voorzien van een Porto zou bij een calamiteit direct gestart kunnen worden met ontruimen van de vleugels. Bovendien is iedere BHV'er standby waardoor porto ook altijd aan staat |
| <ul style="list-style-type: none">• Pand is gelukkig weer wel binnen de norm ontruimd |