

Evaluatieformulier ten behoeve van ontruimingsoefening



Vestiging
Opgesteld door
Datum

Science Park Eindhoven 5051, Son en Breugel
Peter Gijsbers (hoofd BHV)
20-12-2024

Aard /doel van de oefening / incident	Standaard ontruimingsoefening uitgevoerd. Via het ontruimingsalarm is om 08:45 het signaal tot ontruimen gegeven. Het betreft de jaarlijkse ontruimingsoefening uit het bedrijfsnoodplan conform de ISO14001:2004 en Blue Book. Alle medewerkers zijn verplicht om hieraan mee te werken. Het is een gezamenlijke ontruimingsoefening van de bewoners & bezoekers van: • Apacer Nederland B.V. • Securitas • BCM • Maas International		
Betrokken BHV'ers	Uitgevoerd taak	Functie	Naam
	Centrale leiding	Hoofd BHV MINL	Peter Gijsbers
	Calamiteitenteam	BHV-Maas	Harry Peels
	Calamiteitenteam	<u>Facilities</u>	<u>Eric Latour</u>
	Check ontruimen begane grond MAAS	BHV-Apacer	Saskia Louer
	Check ontruimen begane grond MAAS	BHV-Apacer	Robert Clijssen
	Ontruimen Apacer	BHV Apacer	Saskia Louer
	Ontruimen Apacer	<u>BHV Apacer</u>	<u>Robert Clijssen</u>
	Check ontruimen 1 ^e etage	<u>BHV-Maas</u>	<u>Mark Swinkels</u>
	Check ontruimen 1 ^e etage	BHV-Securitas	Frank Ebels
	Check ontruimen 2 ^e etage	BHV Maas	Arian van Balen
	Check ontruimen 2 ^e etage	<u>BHV-Maas</u>	Marc van Houten
Betrokken overig	Uitgevoerd taak	Functie	Naam
	Observator	<u>Team Coör.Project</u>	Irene Eykholt
De aard van de genomen acties en volgorde van handelen door de BHV	Voorafgaand: - Er werd door Hoofd BHV enkel bij Facilitair Eric Latour en Observator Irene Eykholt een kennisgeving gedaan van de oefening Ontruiming: - Hfd BHV liet alarm activeren door Eric Latour - Hfd BHV leest locatie af op beeldscherm BMI en stuurt eerste twee aanwezige BHV-ers naar meldpunt - Overige BHV-ers krijgen afdeling toebedeeld om te ontruimen. - Na elke controle krijgen BHV teams opdracht terug te begeven in centrale hal - Laatste team wordt extra weg gestuurd voor check up bgg MAAS werkplaats Na afloop: evaluatie door BHV-ers in de Plantage		
	Borging - Na goedkeuring via Hfd BHV gaat verslag naar de Managing Director. - Van elke oefening van het bedrijfsnoodplan wordt de evaluatie besproken in het managementteam overleg.		
Snelheid van handelen:	• Tijd alarmering : 10:34 • Tijd alle bewoners uit het gebouw : 10:37 • Alarm uitgezet na terugkoppeling calamiteitenteam : 10:40 • Buiten omroepen einde van de oefening : 10:41		
Communicatie	• Hfd BHV bij de balie		
Alarmering	• Extern: niet van toepassing • Intern: via signaal ontruimingsinstallatie		
Vrije doorgang van vluchtwegen	• Noodtrappenhuis noordvleugel: geen belemmering aangetroffen • Noodtrappenhuis oostvleugel: geen belemmering aangetroffen • Overige nooduitgangen: geen belemmeringen aangetroffen		
Iedereen daadwerkelijk uit het	• Ja		

pand	
Toegankelijkheid pand voor hulpdiensten	Pand was goed toegankelijk voor hulpdiensten
Samenwerking met andere huurders van het gebouw (T/V/B)	Samenwerking met BHV-ers van Apacer en Securitas is prima verlopen

Brandbestrijdingsmiddelen en EHBO

Meldkast (BMI)	ok
Behandeling van slachtoffers	N.v.t.
Beschikbaarheid van middelen	- AED, beschikbaar, niet hoeven toepassen - BHV portofoons, gebruikt - BHV hesjes, gebruikt - BHV helmen, gebruikt - Brandslanghaspels, verzegeld, beschikbaar, niet hoeven toepassen - Brandblusser draagbaar, verzegeld, beschikbaar, niet hoeven toepassen - EHBO, verzegeld, beschikbaar, niet hoeven toepassen - Lift, kwam keurig in noodpositie - Noodverlichting, werkend - Ontruimingsplattengronden, actueel en beschikbaar, nog een enkeling onjuist via centrale trap naar beneden; - Oogdouchevles, beschikbaar, niet hoeven toepassen
Brandblusapparaten	- Laatste onderhoud : mrt 2024 - Volgende onderhoud : mrt 2025 - Blusmiddel vullen : jan 2027
Slanghaspels	- Laatste onderhoud : mrt 2024 - Volgende onderhoud : mrt 2025 - Beproeving op de maximale werkdruk (geperst): mrt 2022
EHBO	- Laatste controle : 21-01-2025 - Volgende onderhoud : sept 2026
Oogdouchevles	- Laatste controle : 21-01-2025 - Volgende onderhoud : 2027

Overige opmerkingen / tekortkomingen/ continu verbeteren

Opmerking vanuit BHV Securitas: de Abdo ruimte is gesloten met een pincode; wat is het protocol? Afstemmen met de medewerkers van Securitas. Ik mag aannemen dat dit een protocol is dat bij hen zonder meer beschreven zou moeten zijn. Maas komt hier pas in actie als we worden opgeroepen voor bijstand. Actie Securitas: Maar zeker voor de goede orde prima om ook hier het protocol nog eens samen te doorlopen.
Opmerking Facilitair: Buitendeuren van de nooduitgangen goed sluiten. Dit in verband met terugstellen alarm na de oefening omdat indien deze niet goed zijn gesloten dan gaat het alarm opnieuw af. Met betrokken BHV-ers direct afgestemd de nooddeuren nog eens na te lopen. Actie BHV: Alle deuren worden door betreffende partijen gesloten geconstateerd, geen alarm meldingen meer na het terugstellen. Actie voltooid.
Opmerking BHV MAAS: Pincode werkplaats deuren in sluisgedeelte delen met BHV om naar binnen te kunnen. Actie: Deze zal worden bekend gemaakt bij BHV-ers Maas. Actie voor eerstvolgende BHV-meting.
Opmerking Hoofd BHV: Er moet een BHV-er voor werkplaats bekend zijn in de toekomst. Actie: Dit wordt nagegaan bij de verantwoordelijk manager voor de Werkplaats, dat is de Manager Technical Services. Actie Hoofd BHV: Via HRM opleiding aanvragen voor nieuwe BHV-er.
Opmerking algemeen: Van BCM is geen BHV aanwezig? Klopt, BCM is niet meer volledig alle dagen van de week bezet met personeel. Besluit Hoofd BHV: BCM leunt tot nader order volledig op de BHV van Maas.