

Evaluatieformulier ten behoeve van milieu/ arbo oefening c.q. incident



Vestiging
Opgesteld door
Datum

Science Park Eindhoven 5051, Son en Breugel
Peter Gijsbers (hoofd BHV)
26-06-2026

Aard /doel van de oefening/ incident	Aard en doel van oefening met daadwerkelijk incident Aanpak en daarmee gelijk oefenen Milieu én Gezond en Veilig Werken incident: Zelfontbranding frituurvet in ons bedrijfsrestaurant BHV Maas International B.V. (MINL)		
Betrokken BHV'ers	Uitgevoerd taak	Functie	Naam
	Centrale leiding	Hoofd BHV MINL	Peter Gijsbers
	Geïnformeerd (potentieel milieu incident)		
Betrokken overig	Uitgevoerd taak	Functie	Naam
	Behandelend BHV'er	BHV Maas	Danielle Kooijman
	Behandelend BHV'er	BHV Maas	Sharda Bruns
	Behandelend BHV'er	BHV Maas	Ron de Jong
	Behandelend BHV'er	BHV Maas	Anneloes Rutten
De aard van de genomen acties en volgorde van handelen door de BHV	Voorafgaand: - Scene wordt door Hoofd BHV aan betrokken groepje BHV-ers uitgelegd. Er werd gewerkt in groepjes van 2. - Key-point: snel beperken van een situatie die Gezond & Veilig werken en het milieu belemmert. Reacties BHV'ers: hoe wordt er gehandeld Groep 1 Danielle/Sharda. Zij reageren adequaat. Geven aan indien mogelijk het fornuis uit te zetten en als het kan de vetblusser te gebruiken. Aanvullend geven zij aan dat de afzuiging uit moet Na afloop: Na afloop de zaak met de aanwezige BHV'ers doorgenomen. Goed gehandeld. Wel attent gemaakt dat de afzuiging zo snel mogelijk uit moet. Op de vraag of een blusdeken mocht reageren beide dat deze mogelijk zelf zou kunnen ontbranden. Het blussen met water zijn beide resoluut dat dit zeker geen optie is Groep 2 Ron/Anneloes Ook zij reageren adequaat. Er wordt aangegeven dat deksel niet direct terug te plaatsen zijn. Er wordt voorgesteld een blusdeken te pakken. BHV'er 2 ziet echter direct de Vetblusser hangen en geeft hier de voorkeur aan. Pas na doorvragen komt ook hier het besluit de afzuiging uit te zetten. Na afloop: Na afloop de zaak met de aanwezige BHV'ers doorgenomen. Goed gehandeld. Ook deze groep attent gemaakt dat de afzuiging zo snel mogelijk uit moet. Ook in deze groep werd resoluut verteld dat blussen met water zeker geen optie is. Algemeen: Algemeen geldt voor een brand met Frituurvet: • Schakel de energiebron uit • Zet direct de afzuigkap uit. Dit voorkomt dat het vuur de filters intrekt en overslaat naar het afzuigkanaal • Schuif indien mogelijk deksel op de pan • Gebruik een vetblusser (klasse F) deze is aanwezig in the Plantage direct naast de Frituurovens • Bel direct 112 Wat mag nooit: • Nooit blussen met water. Water zakt naar de bodem verdampt explosief in stoom en slingert het brandend vet alle kanten op. • De pan niet verplaatsen: bij ons niet mogelijk aangezien het een ingebouwd fornuis is		

	• Geen normale blusdeken gebruiken. De NVWA waarschuwt dat de standaard blusdeken bij een vetbrand door kunnen branden en vlam kunnen vatten • Geen gewone poeder- of schuimblusser gebruiken. Standaard blusmiddelen kunnen het brandend vet juist uit de pan spuiten Borging 1. Na goedkeuring via Hfd BHV gaat verslag naar de Managing Director. 2. Van elke oefening van het bedrijfsnoodplan wordt de evaluatie besproken in het managementteam overleg.
Snelheid van handelen	• Zie verslag hierboven.
Communicatie	• In beide gevallen goed overleg tussen de BHV-ers onderling
Alarmering	• In beide situaties werd geadviseerd 112 te bellen
Vrije doorgang van vluchtwegen	• Doorgang was vrij
Iedereen daadwerkelijk uit het pand	• Niet geoefend, gelijk gestart met milieu/ arbo situatie
Toegankelijkheid pand voor hulpdiensten	• Niet geoefend, gelijk gestart met milieu/ arbo situatie
Samenwerking met andere huurders van het gebouw (T/V/B)	• Niet van toepassing

Brandbestrijdingsmiddelen en EHBO

Meldkast (BMI)	• Niet geoefend, gelijk gestart met milieu / arbo situatie
Behandeling van slachtoffers	• Niet van toepassing, zie verslag.
Beschikbaarheid van middelen	• EHBO, beschikbaar, niet hoeven toepassen • Blusmiddelen, beschikbaar symbolisch gebruikt • AED, beschikbaar niet hoeven toepassen
Brandblusapparaten	• Laatste onderhoud : zie aparte jaarlijkse Verslag ontruimingsoefening • Volgende onderhoud : zie aparte jaarlijkse Verslag ontruimingsoefening • Blusmiddel vullen : zie aparte jaarlijkse Verslag ontruimingsoefening
Slanghaspels	• Laatste onderhoud : zie aparte jaarlijkse Verslag ontruimingsoefening • Volgende onderhoud : zie aparte jaarlijkse Verslag ontruimingsoefening • Beproeving op de maximale werkdruk (geperst): zie aparte jaarlijkse Verslag ontruimingsoefening
EHBO	• Laatste controle : zie aparte jaarlijkse Verslag ontruimingsoefening • Volgende onderhoud : zie aparte jaarlijkse Verslag ontruimingsoefening

Overige opmerkingen / tekortkomingen/ continu verbeteren

• Verbeterpunt: Let op volgorde van handelen. Voorkom erger door direct afzuiging uit te zetten en hiermee te voorkomen dat het in het afzuigkanaal terecht komt en dus zich door het pand kan verspreiden
--