


Evaluatieformulier ten behoeve van
milieu/ arbo oefening c.q. incident



Vestiging Science Park Eindhoven 5051, Son en Breugel
Opgesteld door Peter Gijsbers (hoofd BHV)
Datum 07-10-2025

Aard /doel van de oefening/ incident	Aard en doel van oefening met daadwerkelijk incident Aanpak en daarmee gelijk oefenen Milieu én Gezond en Veilig Werken incident: Lekkage plafond (riolering) op de begane grond oostvleugel. BHV Maas International B.V. (MINL)		
Betrokken BHV'ers	Uitgevoerd taak	Functie	Naam
	Centrale leiding	Hoofd BHV MINL	Peter Gijsbers
	Geïnformeerd (potentieel milieu incident)	BHV	Arian van Balen
Betrokken overig	Uitgevoerd taak	Functie	Naam
	Plaatsen opvangmiddelen	Facility coördinator	Eric Latour
	Inschakelen loodgieter, plafondherstel en tapijt reiniger	Facility coördinator	Eric Latour
De aard van de genomen acties en volgorde van handelen door de BHV	Voorafgaand: - Er is een daadwerkelijke lekkage op de begane grond, dus niet door Hoofd BHV in scène gezet. - Key-point: snel beperken van een situatie die Gezond & Veilig werken en het milieu belemmert. Reacties BHV'ers: hoe wordt er gehandeld Hoofd BHV ingeschakeld voor opschaling hulpverlening. Dit betreft het: alarmeren Facilities. Na afloop: Na afloop de zaak met de aanwezige BHV'ers doorgenomen. Goed gehandeld. Snel bakken voor de lekkage voorkomt ergere vervuiling en escalatie onhygiënische situatie. Eigen veiligheid eerst.		
			

	
	Borging 1. Na goedkeuring via Hfd BHV gaat verslag naar de Managing Director. 2. Van elke oefening van het bedrijfsnoodplan wordt de evaluatie besproken in het managementteam overleg.
Snelheid van handelen	• Zie verslag hierboven.
Communicatie	• Niet geoefend, gelijk gestart met milieu/ arbo situatie
Alarmering	• Niet geoefend, gelijk gestart met milieu/ arbo situatie
Vrije doorgang van vluchtwegen	• Niet geoefend, gelijk gestart met milieu/ arbo situatie
Iedereen daadwerkelijk uit het pand	• Niet geoefend, gelijk gestart met milieu/ arbo situatie
Toegankelijkheid pand voor hulpdiensten	• Niet geoefend, gelijk gestart met milieu/ arbo situatie
Samenwerking met andere huurders van het gebouw (T/V/B)	• Niet van toepassing

Brandbestrijdingsmiddelen en EHBO

Meldkast (BMI)	• Niet geoefend, gelijk gestart met milieu / arbo situatie
Behandeling van slachtoffers	• Niet van toepassing, zie verslag.
Beschikbaarheid van middelen	• EHBO, beschikbaar, niet hoeven toepassen • Blusmiddelen, beschikbaar niet hoeven toepassen • AED, beschikbaar niet hoeven toepassen
Brandblusapparaten	• Laatste onderhoud : zie aparte jaarlijkse Verslag ontruimingsoefening • Volgende onderhoud : zie aparte jaarlijkse Verslag ontruimingsoefening • Blusmiddel vullen : zie aparte jaarlijkse Verslag ontruimingsoefening
Slanghaspels	• Laatste onderhoud : zie aparte jaarlijkse Verslag ontruimingsoefening • Volgende onderhoud : zie aparte jaarlijkse Verslag ontruimingsoefening • Beproeving op de maximale werkdruk (geperst): zie aparte jaarlijkse Verslag ontruimingsoefening
EHBO	• Laatste controle : zie aparte jaarlijkse Verslag ontruimingsoefening



	• Volgende onderhoud : zie aparte jaarlijkse Verslag ontruimingsoefening
--	--

Overige opmerkingen / tekortkomingen/ continu verbeteren

• Verbeterpunt: Verstopping komt voornamelijk doordat er blijkbaar handdoekjes door de toiletten worden gespoeld. Dit is natuurlijk niet de bedoeling! Dit papier is bedoeld om je handen mee af te drogen en deze daarna in de prullenbak te gooien. Deze doekjes dus NOOIT (meer) door het toilet spoelen.
--