

Evaluatieformulier ten behoeve van ontruimingsoefening



Vestiging
Opgesteld door
Datum

Science Park Eindhoven 5051, Son en Breugel
Peter Gijsbers (hoofd BHV)
20-05-2026

Aard /doel van de oefening/ incident	Standaard ontruimingsoefening uitgevoerd. Via het ontruimingsalarm is om 08:45 het signaal tot ontruimen gegeven. Het betreft de jaarlijkse ontruimingsoefening uit het bedrijfsnoodplan conform de ISO14001:2015, ISO45001:2018 en MAAS Blue Book. Alle medewerkers zijn verplicht om hieraan mee te werken. Het is een gezamenlijke ontruimingsoefening van de bewoners & bezoekers van: • Apacer Nederland B.V. • Securitas Son (Technology) • ILC Europe B.V. • Maas International B.V.		
	Uitgevoerd taak	Functie	Naam
	Centrale leiding	Hoofd BHV MINL	Peter Gijsbers
	Calamiteitenteam	BHV ILC	Jim Hereijgers
	Calamiteitenteam	BHV Securitas	Frank Ebels
	Check ontruimen begane grond	BHV ILC	Paul van Rhijn
	Check ontruimen begane grond	BHV Maas	Danielle Kooijman
	Check ontruimen grote magazijn	BHV Apacer	Robert Clijssen
	Check ontruimen grote magazijn	BHV Apacer	Saskia Louer
	Ontruimen Apacer	BHV Apacer	Robert Clijssen
	Ontruimen Apacer	BHV Apacer	Saskia Louer
	Check ontruimen 1 ^e etage Securitas		Geen toegang
	Check ontruimen 1 ^e etage Securitas		Geen toegang
	Check ontruimen 1 ^e etage ILC	BHV ILC	Paul van Rhijn
	Check ontruimen 1 ^e etage ILC	BHV Maas	Danielle Kooijman
	Check ontruimen 2 ^e etage	BHV Maas	Anneloes Rutten
	Check ontruimen 2 ^e etage	BHV Maas	Sharda Bruns
	Check ontruimen 2 ^e etage	BHV Maas	Mark van Houten
	Check ontruimen 2 ^e etage	BHV Maas	Arian van Balen
Betrokken overig	Uitgevoerd taak	Functie	Naam
	Observator	BHV Maas	Eric Latour
De aard van de genomen acties en volgorde van handelen door de BHV	Voorafgaand: - Er werd enkel bij Facilitair, Observator, BHV ICL en monteur Securitas (alarm activeren)) een kennisgeving gedaan van de oefening Ontruiming: - Hfd BHV liet alarm activeren door monteur BMI Centrale - Hfd BHV leest locatie af op beeldscherm BMI en stuurt eerste twee aanwezige BHV-ers naar meldpunt - Overige BHV-ers die zich melden worden naar diverse afdelingen gestuurd om pand te ontruimen - BHV Sharda naar Calamiteitenteam gestuurd om Porto te overhandigen - Na controle melden alle BHV-ers zich terug in centrale hal. - Eerste team dat terug kwam voor controle naar gang Securitas gestuurd. Team kwam terug met melding geen toegang - Nadat laatste team terug keerde van ontruimingsronde werd alarm stop gezet door monteur van de BMI Centrale - Hoofd BHV meldt bij medewerkers op verzamelplaats dat oefening ten einde is en men het pand weer kan betreden Na afloop: evaluatie door BHV-ers in de Plantage Borging		

	- Na goedkeuring via Hfd BHV gaat verslag naar de Managing Director. - Van elke oefening van het bedrijfsnoodplan wordt de evaluatie besproken in het managementteam overleg.
Snelheid van handelen:	• Tijd alarmering : 9:47 • Tijd alle bewoners uit het gebouw : 9:52 • Alarm uitgezet na terugkoppeling calamiteitenteam : 9:52 • Buiten omroepen einde van de oefening : 9:53
Communicatie	• Hoofd BHV bij de balie
Alarmering	• Extern: niet van toepassing • Intern: via signaal ontruimingsinstallatie
Vrije doorgang van vluchtwegen	• Noodtrappenhuis noordvleugel: geen opmerkingen ontvangen over trappenhuis. Bovendien zijn BHV'ers via nooduitgang het pand uit gegaan na controlerende • Noodtrappenhuis oostvleugel: geen opmerkingen ontvangen over trappenhuis. Bovendien zijn BHV'ers via nooduitgang het pand uit gegaan na controlerende • Overige nooduitgangen: zijn in order bevonden
Iedereen daadwerkelijk uit het pand	• Niet bekend, er was geen toegang tot vleugel Securitas
Toegankelijkheid pand voor hulpdiensten	• Pand was niet goed toegankelijk voor hulpdiensten. Zie tekortkoming toegangscontrole
Samenwerking met andere huurders van het gebouw (T/V/B)	• Samenwerking verliep goed

Brandbestrijdingsmiddelen en EHBO

Meldkast (BMI)	• Ok
Behandeling van slachtoffers	• N.v.t.
Beschikbaarheid van middelen	• AED: beschikbaar niet hoeven toepassen • BHV Portofoon: beschikbaar en goed gebruikt • BHV-hesjes: blijkaar hebben niet alle BHV'ers hesjes, actie HFD BHV • BHV-helmen: niet alle BHV'ers hebben een helm, actie HFD BHV • Brandslanghaspels: beschikbaar, geen inzet • Brandblussers draagbaar: beschikbaar, geen inzet • EHBO-verbanddozen: beschikbaar, niet gebruikt • Oogdouches: beschikbaar, niet gebruikt • Noodverlichting; nagelopen, zijn intact • Ontruimingsplattegronden; actueel en aanwezig op elke vleugel
Brandblusapparaten	• Laatste onderhoud : 02-2026 • Volgende onderhoud : 02-2027 • Blusmiddel vullen :
Slanghaspels	• Laatste onderhoud : 02-2026 • Volgende onderhoud : 02-2027 • Beproeving op de maximale werkdruk (geperst): 01-2022
EHBO	• Laatste controle : 09-2025 • Volgende onderhoud : 09-2026
AED	• Laatste controle : 10-2025 • Volgende onderhoud : 02-2027
Lift	• Lift is volgens vereiste terug naar BGG gekomen, met geopende deur en is hierna niet meer te bedienen

Overige opmerkingen/ tekortkomingen/ continu verbeteren

- Continu verbeteren: Doordat het calamiteitenteam bestond uit twee nieuwe BHV'ers de nodige uitleg aan hen moeten verschaffen. Hierdoor in de haast het calamiteitenteam zonder portofoon op pad gestuurd. Hierdoor extra BHV'er nodig gehad om met portofoon naar calamiteiten team te sturen.

Herstelmaatregel: Uitleg voor nieuwe BHV'ers tijdig inplannen en uitvoeren.
Tekortkoming. Niet alle BHV'ers verzamelen direct in Centrale Hal maar starten vanuit werkplek in hun eentje de ontruiming. 1 BHV'er is geen BHV'er. Bovendien lopen er nu veel mensen rond zonder Portofoon. Herstelmaatregel: Binnenkort met alle BHV'ers een overleg om dit protocol nog eens goed door te nemen. Ook wordt gekeken naar BHV-app of andere porto's en meerdere porto's zodat wel vanaf werkplek kan worden gestart
Tekortkoming. Monteur BMI Centrale merkt op dat het signaal niet sterk genoeg is. Niet overal wordt voldoende signaal gemeten. Herstelmaatregel: Opvolgen met Facilitair wat hier de volgstappen voor zijn.
Tekortkoming. Sturing toegangscontrole: diverse ruimtes en gangen waren niet open maar toegangscontroles waren ook niet vrijgegeven voor de badges van de BHV'ers. Volgens monteur zouden bij alarm de toegangscontroles vrijgegeven moeten worden zodat de centrale gangen toegang bieden aan BHV'ers en hulpdiensten. Herstelmaatregel: Opvolging via Facilitair
Verbeterpunt. Extra n.a.v. geen toegang samen met Facilitair kijken naar de toegangscontrole voor BHV'ers algemeen. Toegang was niet vrijgegeven maar werkte ook niet op badge BHV'er Herstelmaatregel: Opvolging via Facilitair
Tekortkoming. Nog steeds zijn er medewerkers die niet direct gehoor geven aan het alarm. Ook instructies van BHV worden pas na discussie opgevolgd. Er zijn zelfs medewerkers die het eerst nodig vinden koffie uit de automaat te pakken alvorens naar buiten te gaan. Herstelmaatregel: Direct gehoor geven aan alarm is een basisvereiste, opvolging via leidinggevenden.
Tekortkoming. Ook was er een medewerker die ondanks alarm de auto van de elektrische laadpaal afkoppelde om hierna weg te rijden. Herstelmaatregel: Opvolging via leidinggevende én HR.