

Werkdomein Installatieverantwoordelijke (IV) MAAS

Complementaire verantwoordelijkheid IV en WV

De Installatieverantwoordelijke en Werkverantwoordelijke hebben elk een eigen specifiek werkdomein. De Installatieverantwoordelijke is niet boven de Werkverantwoordelijke gesteld en evenmin is de werkverantwoordelijke boven de installatieverantwoordelijke gesteld. De verantwoordelijkheden zijn op elkaars werkdomeinen afgestemd en mogen elkaar niet overlappen. De verantwoordelijkheid voor installaties kan van de een naar de ander worden overgedragen.

Het kan noodzakelijk zijn dat de werkverantwoordelijke over bijzondere gevaren overleg heeft met de installatieverantwoordelijke. De installatieverantwoordelijke en de werkverantwoordelijke regelen in overleg wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de essentiële eisen.

De Werkverantwoordelijke en de installatieverantwoordelijke kunnen dezelfde persoon zijn. Installatieverantwoordelijken en werkverantwoordelijken hebben ten minste een middelbaar elektrotechnisch niveau verkregen door opleiding en/of ervaring. Ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het eigen takenpakket en moeten zich daarvoor kunnen verantwoorden. Tot hun verantwoordelijkheid kunnen planning, administratie, beheer en/of ontwikkeling horen. De werkzaamheden worden meestal zelfstandig en zonder toezicht verricht.

Delen van de taken van de installatieverantwoordelijke en van de werkverantwoordelijke kunnen worden gedelegeerd. Als de werkverantwoordelijke niet feitelijk leiding geeft mag deze taak worden gedelegeerd aan een vakbekwaam persoon. Dit moet bij voorkeur schriftelijk worden vastgelegd en vooraf aan de installatieverantwoordelijke worden medegedeeld.

Verantwoordelijkheden Installatieverantwoordelijke algemeen

De installatieverantwoordelijke is verantwoordelijk voor:

1. de elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen;
2. het in stand houden van de veiligheid van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen,
3. het aangeven of elektrische arbeidsmiddelen mogen worden geïnspecteerd op basis van een steekproef.

De installatieverantwoordelijke doet dit door:

1. de regelmatige inspecties en tijdig herstel van gevonden gebreken;
2. het opzetten van een toegangsregeling voor ruimten met elektrisch gevaar;
3. het vaststellen van procedures voor bediening van de installatie;
4. het (goed)keuren van alle onderhoudsprocedures
5. het goedkeuren van plannen voor de uitvoering van werkzaamheden, maar niet hoe om te gaan met de werkrisico's;
6. het toestemming geven voor de aanvang van werkzaamheden.

In installatienormen en gebruiksaanwijzingen van fabrikanten kunnen inspectievoorschriften staan. Deze kunnen zwaarder zijn dan deze norm. Het is aan de installatieverantwoordelijke om te bepalen of hiervan gemotiveerd kan worden afgeweken.

Werkdomein Installatieverantwoordelijke (IV) MAAS

De voorbereiding van gecompliceerde werkzaamheden moet schriftelijk plaatsvinden. Bij eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden kan een vakbekwaam persoon bepalen hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Verantwoordelijkheid bij aanwijzing

Alle medewerkers welke elektrische risico's lopen worden schriftelijk aangewezen. Dit geldt ook voor ingeleende of ingehuurde medewerkers welke onder leiding van de organisatie werken (uitzendkrachten, stagiairs, etc.). Het op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en de daarop gebaseerde regelgeving en normen aanwijzen van de Installatieverantwoordelijke en Werkverantwoordelijke conform NEN3140, is voorbehouden aan de Managing Director. Daarbij hebben de Installatieverantwoordelijke of Werkverantwoordelijke vervolgens de gemandateerde bevoegdheid tot het aanwijzen van de Vakbekwame Personen en Voldoende Onderrichte Personen (VOP), alsmede de met hun onderscheiden taken samenhangende bevoegdheden. Alle genoemde functionarissen kunnen in hun functie dan wel als persoon worden aangewezen en kunnen ook worden aangewezen als het door MAAS ingeleende of ingehuurde MAAS medewerkers welke onder leiding van de organisatie werken betreft.

Verantwoordelijkheden bij uitbesteden

Elke elektrische installatie en elk elektrisch arbeidsmiddel moet onder verantwoordelijkheid van een installatieverantwoordelijke worden geplaatst. De installatieverantwoordelijke kan tot het personeel van de eigen organisatie of een andere organisatie behoren. De installatieverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon. Als er sprake is van een rechtspersoon moet altijd vastliggen welke medewerker voor welke installatie, voor welk deel van een installatie of voor welk elektrisch arbeidsmiddel verantwoordelijk is. Uitsluitend bij aanneming of uitbesteding van de taak van de installatieverantwoordelijke kan er sprake zijn van een rechtspersoon. Bij installaties of elektrische arbeidsmiddelen in elkaars nabijheid is het essentieel dat er afspraken zijn gemaakt tussen de installatieverantwoordelijken.

Verantwoordelijkheid bij spanningsloos werken

Het spanningsloos maken van een deel van een installatie valt onder de verantwoordelijkheid van de Installatieverantwoordelijke. Dat wil niet zeggen dat de Installatieverantwoordelijke de installatie zelf spanningsloos moet maken.

De ingebruikname van de installatie, na werkzaamheden, valt onder de verantwoordelijkheid van de Installatieverantwoordelijke. Dat wil niet zeggen dat de Installatieverantwoordelijke de ingebruikname zelf moet uitvoeren.

Verantwoordelijkheden Installatieverantwoordelijke bij nieuw type arbeidsmiddel

Zie Introductie nieuw type arbeidsmiddel.