

Werkdomein Werkverantwoordelijke (WV) MAAS

Complementaire verantwoordelijkheid IV en WV

De Installatieverantwoordelijke en Werkverantwoordelijke hebben elk een eigen specifiek werkdomein. De Installatieverantwoordelijke is niet boven de Werkverantwoordelijke gesteld en evenmin is de werkverantwoordelijke boven de installatieverantwoordelijke gesteld. De verantwoordelijkheden zijn op elkaars werkdomeinen afgestemd en mogen elkaar niet overlappen. De verantwoordelijkheid voor installaties kan van de een naar de ander worden overgedragen.

Het kan noodzakelijk zijn dat de werkverantwoordelijke over bijzondere gevaren overleg heeft met de installatieverantwoordelijke. De installatieverantwoordelijke en de werkverantwoordelijke regelen in overleg wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de essentiële eisen.

De Werkverantwoordelijke en de installatieverantwoordelijke kunnen dezelfde persoon zijn. Installatieverantwoordelijken en werkverantwoordelijken hebben ten minste een middelbaar elektrotechnisch niveau verkregen door opleiding en/of ervaring. Ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het eigen takenpakket en moeten zich daarvoor kunnen verantwoorden. Tot hun verantwoordelijkheid kunnen planning, administratie, beheer en/of ontwikkeling horen. De werkzaamheden worden meestal zelfstandig en zonder toezicht verricht.

Delen van de taken van de installatieverantwoordelijke en van de werkverantwoordelijke kunnen worden gedelegeerd. Als de werkverantwoordelijke niet feitelijk leiding geeft mag deze taak worden gedelegeerd aan een vakbekwaam persoon. Dit moet bij voorkeur schriftelijk worden vastgelegd en vooraf aan de installatieverantwoordelijke worden medegedeeld.

Verantwoordelijkheden Werkverantwoordelijke algemeen

De werkverantwoordelijke is verantwoordelijk voor:

1. het vaststellen van de risico's verbonden aan werkzaamheden;
2. het opstellen van plannen voor werkzaamheden;
3. het kiezen van de juiste uitvoerenden voor werkzaamheden;
4. het bepalen van de juiste werkwijze, hulpmiddelen en beschermingsmiddelen;
5. het instrueren van de uitvoerenden bij werkzaamheden;
6. het verzorgen van toezicht bij werkzaamheden.
7. het opstellen van richtlijnen voor bedrijfshulpverlening in het geval van elektrische ongevallen.

De voorbereiding van gecompliceerde werkzaamheden moet schriftelijk plaatsvinden. Bij eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden kan een vakbekwaam persoon bepalen hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Verantwoordelijkheid bij aanwijzing

Alle medewerkers welke elektrische risico's lopen worden schriftelijk aangewezen. Dit geldt ook voor ingeleende of ingehuurde medewerkers welke onder leiding van de organisatie werken (uitzendkrachten, stagiairs, etc.).

Werkdomein Werkverantwoordelijke (WV) MAAS

Het op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en de daarop gebaseerde regelgeving en normen aanwijzen van de Installatieverantwoordelijke en Werkverantwoordelijke conform NEN3140, is voorbehouden aan de Managing Director. Daarbij hebben de Installatieverantwoordelijke of Werkverantwoordelijke vervolgens de gemandateerde bevoegdheid tot het aanwijzen van de Vakbekwame Personen en Voldoende Onderrichte Personen (VOP), alsmede de met hun onderscheiden taken samenhangende bevoegdheden. Alle genoemde functionarissen kunnen in hun functie dan wel als persoon worden aangewezen en kunnen ook worden aangewezen als het door MAAS ingeleende of ingehuurde MAAS medewerkers welke onder leiding van de organisatie werken betreft.

Verantwoordelijkheden bij geconstateerde gebreken

Als aan een installatie gebreken worden waargenomen waardoor gevaar bestaat, moet de installatieverantwoordelijke onmiddellijk worden geïnformeerd. Maatregelen tot opheffing van die gebreken moeten onmiddellijk worden genomen. Als de bedrijfstoestand deze maatregelen niet onmiddellijk toelaat, kan het gevaar tijdelijk worden beperkt.

Verantwoordelijkheid bijzondere gevaren en ernstige incidenten

De werkverantwoordelijke moet ervoor zorgen dat alle personen die bij de werkzaamheden zijn betrokken, zijn geïnstrueerd over bijzondere gevaren die door die personen niet zonder meer kunnen worden herkend.

Na een ernstig incident moet iedereen met een aanwijzing waarvoor dit relevant is, binnen een jaar worden geïnstrueerd over het incident.

Verantwoordelijkheid bij spanningsloos werken

De werkverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkplek.

Onder de verantwoordelijkheid van de werkverantwoordelijke valt de uitvoering van de inspectie voor ingebruikname, ook als voor die inspectie het deel van de installatie van spanning moet zijn voorzien. Dat wil niet zeggen dat de werkverantwoordelijke de inspectie zelf moet uitvoeren.

Verantwoordelijkheid bij onder spanning werken

Voor onder spanning werken is een schriftelijke opdracht van de werkverantwoordelijke nodig.

De verantwoordelijkheid voor de veilige uitvoering van deze werkzaamheden valt onder de werkverantwoordelijke.